

# PRÜFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.:  
Contract No.

943/2018 - BF  
Ersetzt Prüfbescheinigung vom 02.08.2018

05.11.2018  
SCP/PIK

Auftraggeber:  
Customer

Meesenburg Großhandels KG  
Westerallee 162  
24941 Flensburg

Auftragsgegenstand:  
Subject

Prüfung des blaugelb Trio**therm**<sup>+</sup> Vorwandmontagesystems  
gemäß ÖNORM B 5320 und ÖNORM B 5321

Ergebnis:  
Result

Bezugnehmend auf den Bericht 943/2018 wird Folgendes festgestellt:

Das blaugelb Trio**therm**<sup>+</sup> Vorwandmontagesystem (Anschluss von  
der Betonwand zum Vorwandssystem), bestehend aus


- Trio**therm**<sup>+</sup> Profilen mit den Abmessung 85 x 230 mm
- Trio**therm**<sup>+</sup> Stützen mit 230 mm Länge
- Trio**therm**<sup>+</sup> Keil
- Klebung mittels 2 Kleberaupen mit Hybrid Polymer Power Fix
- mechanischer Befestigung mit blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x 300 mm
- oberseitiger Dichtfolie DuoSL1050 Power One

**erfüllt die Anforderungen der ÖNORM B 5320 Abschnitt 4.8 und  
ÖNORM B 5321.**

Geltungsdauer:  
Period of validity

--

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA

  
Dipl.-HTL-Ing. Peter Schober  
Bearbeiter



  
DI Martin Wieser